



Miško g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., LT-13221 Vilniaus r. Tel./Faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.l

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100798**

Išduotas .....2021 m. rugsėjo 20 d.  
(data)

Galioja iki .....2024 m. rugsėjo 19 d.  
(data)

Išduotas ..... UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, 02244 Vilnius, Lietuvos Respublika.  
(tiekejo pavadinimas/vardas, pavardė, buveinės adresas/gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad ..... linijinių sandūrų sandariklis  
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) ..... „Fome Flex Fire Block Pistol Foam“  
(gaisrinės įrangos tipas (-ai))

pagamintas (-i) ..... ES pagal UAB TEGRA STATE, Kirtimų g. 67, 02244, Vilnius užsakymą  
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

.....  
Slovėnijos Respublika

atitinka ..... LST EN 13501-2:2016 standarto privalomuosius reikalavimus (žr. priedą).  
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: ..... „MFPA Leipzig GmbH“ (Vokietijos Federacinė Respublika)

klasifikavimo ir bandymų ataskaitomis Nr. PB 3.2/16-129-1 ir Nr. KB3.2/16-129-9, GTC AIS  
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. bei juos išdavusios įstaigos)

.....  
(Lietuvos Respublika) sprendimu dėl eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo

Nr. SI-27(18/20) bei statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo

ataskaita Nr. IA-33(18/20).

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklu  
**GIĄŽ – 01.**

.....  
Direktorius

(sertifikacijos įstaigos vadovo pareigos)

A. V.

.....  
(parašas)

.....  
Donatas Lipinkas

(vardas, pavardė)

Egz. Nr. 000441



**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO  
ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100798  
PRIEDAS**

**Išduotas: 2021-09-20**

**STATYBOS PRODUKTO PAVADINIMAS:**

„Fome Flex Fire Block Pistol Foam“ tipo linijinių sandūrų sandariklis.

**PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA STATYBOS  
PRODUKTAS:**

Atsparumo ugniai klasifikavimas pagal LST EN 13501-2:2016 standartą sandarinant vertikalius ir horizontalius plyšius mūrinėje bei betono sienoje, taip pat plyšius akyto betono blokelių sienoje (sienos tankis  $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ ).

Sandūros gylis, mm	Klasifikavimas
$\geq 200$	EI 240-H-V-X-F-W 10 EI 120-H-V-X-F-W 10 iki 20 EI 90-H-V-X-F-W 20 iki 30 EI 60-H-V-X-F-W 30 iki 40

- sandarinamų plyšių šoniniai nelygumai neturi viršyti 7,5 % sandarinamosios siūlės pločio;

E – vientisumo kriterijus, I – sandarumo kriterijus, V – montavimas į vertikalią konstrukcinių elementų jungtį, H – montavimas į horizontalią konstrukcinių elementų jungtį, X – be judėjimo galimybės, F – sandūra daroma vietoje, W – sandarinamos jungties (sandūros) plotis.

Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas



Vladas Praniauskas